

Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten von Bauprodukten

10-001297-PR03
(KB-K20-01-de-03)



GEALAN
Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
Auftraggeber D-95145 Oberkotzau

Notifizierte Stelle
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim

Nummer der
notifizierten Stelle **0757**

Ausgabennummer **3**

Gegenstand
Rahmenprofile aus PVC, aus PVC mit PMMA, aus PVC mit
Folienkaschierung und PVC mit PMMA und Folienkaschie-
rung

Bezeichnung
Produktfamilien "S70000 IQ, S7000 IQ plus, S8000IQ,
S8000 IQ plus und S9000"

Grundlagen

DIN EN 13501-1:2010-01
Klassifizierung von Bauproduk-
ten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten
Teil 1: Klassifizierung mit den
Testergebnissen aus den Prü-
fungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

Verwendungshinweise

Dieser Klassifizierungsbericht
zum Brandverhalten definiert die
Klassifizierung, die dem Baustoff
gemäß Produktname in Überein-
stimmung mit dem Verfahren
nach DIN EN 13501-1 zugeord-
net wird.

Dieses Dokument ist keine
Typzulassung oder Produktzerti-
fizierung.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften und
beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das **ift**-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Benut-
zung von **ift**-Prüfdokumenta-
tionen“.

Dieser Klassifizierungsbericht
darf nicht auszugsweise benutzt
oder auszugsweise reproduziert
werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 6 Seiten

- 1 Einführung
- 2 Details zum klassifizierten
Produkt
- 3 Prüfberichte und Ergebnisse
als Grundlage dieser Klassifi-
zierung
- 4 Klassifizierung und Anwen-
dungsgebiet
- 5 Einschränkungen



Klassifizierung zum Brandverhalten
DIN EN 13501-1

Klasse E

Dies ist die dritte Ausgabe und ersetzt die Ausgabe 10-001297-PR03 vom 30. Oktober 2015.

ift Rosenheim
06.11.2015

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Prüfstellenleiter
Brandschutz



Dr. rer.nat. Mihaela Buschbeck
Prüfingenieur
Brandschutz